



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
ЦЕЛИННОГО РАЙОНА

ул. Ленина, 17, с. Целинное, 659430

Директору МБУДО «Центр
творчества и отдыха» Целинного
района

Мотиной И.А.

25-12-2010 № 01-01-2010

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Целинного района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в общеобразовательных организациях.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Статьей 34 ФЗ «О пожарной безопасности», установлено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Согласно ст. 20 ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее также – Федеральный закон), указанный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты



(продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе эксплуатации объектов защиты (п.1 ч.2 ст.1 Закона № 123-ФЗ).

В ходе проверки образовательного учреждения **МБОУ ДО «Центр творчества и отдыха» Целинный район, с. Целинное, ул. Победы, 5** выявлены нарушения требования пожарной безопасности.

- на дверях лестничных клеток отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах; ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 п. 62 ППР РФ;

- на путях эвакуации в коридорах для отделки потолка применены материалы с классом пожарной опасности более чем КМЗ; ч.3, табл. 28 ч. 6 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- высота эвакуационных выходов из здания наружу менее 1,9 метра Ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.2.5 СП 1.13130.2009; , п. 33 ППР РФ;

- по периметру крыши здания отсутствует ограждения; ст.90 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.7.16 СП 4.13130.2013;

- дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 от электросветильников; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 61 ППР РФ.

Указанные выше нарушения правил пожарной безопасности представляют собой неисполнение организацией возложенной на нее ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» обязанности в области обеспечения пожарной безопасности, что препятствует своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, своевременной эвакуации и спасению людей в случае пожара, ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, тогда как, в соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья.

Указанные нарушения стали возможны в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами образовательного учреждения возложенных на них обязанностей.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 7, ст. 24 ФЗ «О прокуратуре»,

ПРЕДЛАГАЮ:


- 1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Представление рассмотреть при обязательном участии оперативного работника прокуратуры района в соответствии с ч.3 ст. 7 ФЗ «О прокуратуре РФ». О дате и времени рассмотрения представления заранее сообщить в прокуратуру района.

3. Рассмотреть вопрос о наличии оснований для привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности за нарушение требований федерального законодательства.

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в течение месяца со дня внесения представления в письменной форме, с приложением копии приказа о наложении дисциплинарного взыскания.

И.о. прокурора района
советник юстиции



И.В.Шайтанова