



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rosпотребнадзор.ru, http://www.22.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854) 32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rosпотребнадзор.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 16/062057/481**

г. Бийск, ул. Советская, 78

(место выдачи предписания)

«29» ноября 2016

(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом - Гусевой Ириной Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки, по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Целинный районный Дом детского творчества», Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Победы, д. 5

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

1. п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

Согласно п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком».

2. п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

Согласно п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

3. п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

Согласно п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами».

4. п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

Согласно п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека».

5. п.п. 6.7., 6.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

Согласно п.п. 6.7., 6.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня. Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей и проветривание через туалетные комнаты. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, должна быть не менее 1/50 площади пола. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна».

6. п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

Согласно п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «В помещениях на рабочих местах при организации общего искусственного освещения обеспечиваются уровни освещенности люминесцентными лампами: в концертных залах не менее 300 лк».

7. п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

Согласно п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «В помещениях организации дополнительного образования относительная влажность должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/с».

8. п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»:

Согласно п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «В помещениях организации дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам: - в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством и естественнонаучной направленности, в актовом зале, лекционной аудитории - 20 - 22 °С; - в вестибюле, гардеробе - 18 - 22 °С; - в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством - 17 - 20 °С; - в медицинских кабинетах, раздевалках при спортивных залах и залах хореографии - 20 - 22 °С; - в душевых - 24 - 26 °С. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами».

В соответствии ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПРЕДПИСЫВАЮ в срок: 13.08.2018

1. Обеспечить устранение дефектов линолеумного покрытия пола в кабинете № 6, кабинете тестопластики № 2, в классе школы раннего развития № 3, в классе школы моды № 4, в швейной мастерской в соответствии с п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

2. Обеспечить исправное состояние источников искусственного освещения в классе школы раннего развития № 3, в актовом зале в соответствии с п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

3. Для контроля температурного режима все помещения для занятий обеспечить бытовыми термометрами, а именно кабинет социального проектирования № 1, кабинет тестопластики № 2, класс школы раннего развития № 3, класс школы моды № 4 в соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

4. В учебных кабинетах обеспечить ограждающими устройствами на отопительные приборы из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека в соответствии с п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

5. Обеспечить режим проветривания в актовом зале в соответствии с п.п. 6.7., 6.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

6. Довести уровни искусственной освещенности в кабинете № 1 социального проектирования на учебных столах, в кабинете № 2 тестопластики на учебных столах, в кабинете № 3 школы раннего развития на учебных столах, в кабинете № 4 школы моды на учебных столах, в кабинете № 6 на учебном месте в соответствии с п. 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

7. Довести параметры микроклимата (относительную влажность воздуха) в кабинете № 1, в кабинете № 2, в кабинете № 3, в кабинете № 4, в швейной мастерской, в кабинете № 6, в актовом зале, в раздевальной актового зала, в гардеробе в соответствии с п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

8. Довести параметры микроклимата (температуру воздуха) в кабинете № 1, в кабинете № 2, в кабинете № 3, в кабинете № 4 школы моды, в швейной мастерской, в кабинете № 6, в актовом зале, в раздевальной актового зала в соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Срок исполнения мероприятий: 13.08.2018

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 14.08.2018

(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанных в предписании)

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл. почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов

Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на юридическое лицо Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Целинный районный Дом детского творчества»

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание


подпись

Гусева И.А.
фамилия, имя, отчество

Начальник ТОУ Роспотребнадзора
по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому,
Зональному, Красногорскому, Солтонскому и
Целинному районам Алтайского края


подпись

Яковлев И.А.
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного
представителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя)


подпись

Моткина И. А.
расшифровка подписи

« 29 » 11 2016
Дата

Направлено по почте заказным письмом: « _____ » 2016 № квитанции _____