

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

656002, г. Барнаул, улица Взлетная, 2И, тел. 54-07-25, 54-07-26, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 УНД и ПР ГУ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

МЧС России по Алтайскому краю 659300, г. Бийск, ул. Мерлина, 67, тел. 40-64-17

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 52 / 1 / 26

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Целинный районный дом детского творчества».

Мотиной Ирине Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.
на основании распоряжения заместителя начальника ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, подполковника внутренней службы А.С. Останина № 52 от 05.12.2017 г.

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. « 25 » декабря 2017 г.

Проведена проверка здания, помещений, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Целинный районный дом детского творчества» Ивановым Александром Викторовичем – дознавателем- государственным инспектором города Бийска и Бийского, Зонального, Красногорского, Солтонского, Целинного районов по пожарному надзору ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, капитан внутренней службы Иванов А.В. располагаемого по адресу: Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, 60.

фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие,
по надзору наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Мотиной Ириной Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Деревянные конструкции крыши дома детского творчества не подвержены обработке огнезащитным составом	п. 21 ППР. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год	01.11.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель-государственный инспектор города Бийска и Бийского, Зонального, Красногорского, Солтонского, Целинного районов по пожарному надзору ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю ТО НД и ПР №2 Иванов А.В..

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



" 25 " декабря 20 17 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Мотина И.А.
(должность, фамилия, инициалы)

" 25 " декабря 20 17 г.